

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**
dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném zněnívydává: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., sídlo: Praha 4, Boleslavova 15, IČ: 24828122
jako výrobce výrobku

výrobek:	Řídicí jednotka DIGIREG pro ventilační a rekuperační jednotky
typ:	M1-E2, M1-E8, M1-E8-2, M3-E8-2, M3-E15, M3-24, M3-E36, M3-E72, M1-Vx, M3-Vx, jmenovité hodnoty: 3~230/400; 50 Hz; max 2x36 kW; IP20 nebo IP65; třída I

Shoda vlastností výrobku se základními požadavky dle nařízení vlády byla ověřena za účasti autorizované osoby:

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, IČ: 00001481

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Certifikát č. 1260119, datum vydání: 27.03.2026

Zkušební protokoly č. 260661-01/01, datum vydání: 24.03.2026, platnost certifikátu do 26.03.2029.

Harmonizované normy použité při posuzování shody:


ČSN EN 55014-1 ed.5:21

ČSN EN 61000-3-2 ed.5:19

ČSN EN 61000-3-11 ed.2:20

ČSN EN 55014 ed.3:21

Výrobek splňuje základní požadavky uvedených technických předpisů, je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Poslední drobná změna v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 14**ELEKTRODESIGN[®]**
VENTILÁTORY
Boleslavova 1420
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
DIČ: CZ24828122 nákup, logistika (1)**Ing. Petr Koutník**

Vedoucí logistiky a technické podpory