

DRE-E – vířivý anemostat s pevnými lamelami



				přívodní plenum box		odvodní plenum box	
Typ	DRE-E-R	DRE-E-S		PDC RE-S	PDCI RE-S	PDC	PDCI
DRE-E 100	•	–	•	•	•	•	•
DRE-E 125	•	•	•	•	•	•	•
DRE-E 160	•	•	•	•	•	•	•
DRE-E 200	•	•	•	•	•	•	•
DRE-E 250	•	•	•	•	•	•	•
DRE-E 315	•	•	•	•	•	•	•

Technické parametry

Provedení

Vířivé anemostaty s pevnými lamelami.

Konstrukce

Anemostaty jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou vypalovací barvou (RAL 9016).

Instalace

Anemostaty jsou určeny pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu. Výška instalace 2,8–4,6 m.

Montáž

pomocí šroubů umístěných na hrdle anemostatu.

Příslušenství

Plenum boxy z pozinkované oceli, standardní nebo izolované, volitelně s regulační klapkou nebo perforovaným plechem.

Typový klíč pro objednávání

vířivý anemostat

DRE-E 125 R

1 2

1 – velikost anemostatu

2 – provedení

R – kruhový panel

S – čtvercový panel 595×595 mm

plenum box

PDC 200 RE S

1 2 3 4



1 – provedení PDC – standardní

PDCI – s vnější izolací 6 mm


2 – rozměrová řada boxu

3 – RE – regulační klapka (přívodní/odvodní)



4 – S – perforovaný plech (přívodní)



DRE-E-R



DRE-E-S




Plenum box PDC / PDCI

Typ	DRE-E			PDC/PDCI		
	Ø A	Ø B	H	AxA	Ø D	Ø E
DRE-E 100	152	98	66	200×200	96	102
DRE-E 125	201	123	66	200×200	96	127
DRE-E 160	252	158	66	250×250	156	162
DRE-E 200	302	198	66	300×300	196	202
DRE-E 250	352	248	66	350×350	196	252
DRE-E 315	452	313	90	400×400	246	317

DRE-E – vířivý anemostat s pevnými lamelami

Tabulka rychlého návrhu



Typ	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DRE-E 125	0,00912	80	180	22	37	0,36	0,81	10	50
DRE-E 160	0,01464	120	290	21	38	0,46	1,13	10	50
DRE-E 200	0,02245	190	450	22	38	0,63	1,50	10	50
DRE-E 250	0,03444	300	700	22	38	0,85	1,98	10	50
DRE-E 315	0,05364	470	1100	22	38	1,11	2,60	10	50

Vysvětlivky:

Q [m³/h]	průtok vzduchu
A_v [m²]	volná výtoková plocha
Δp_t [Pa]	celková tlaková ztráta
L_{WA} [dB(A)]	akustický výkon
$X_{(0,25)}$ [m]	dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně za izotermických podmínek 0,25 m/s