



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



vydává: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., sídlo: Praha 4, Boleslavova 15, IČ: 24828122
jako distributor výrobku

výrobek:	Dveřní clony
typ:	CAH
výrobce:	S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U., Llevant 4, 08150 Parets del Vallés, Španělsko

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, resp. nařízení vlády č. 118/2016 Sb., implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, resp. nařízení vlády č. 117/2016 Sb., implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Shoda vlastností výrobku se základními požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. byla ověřena za účasti autorizované osoby:

Autorizovaná osoba č. 227, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 16, Praha 10, IČ: 25052063

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Certifikát č. 227/C5/2025/0254, datum vydání: 02.06.2025

Stavební technické osvědčení č. 227-STO-25-0254, datum vydání: 12.02.2025 s platností do 12.02.2030

Technické specifikace použité při ověření shody:

Stavební technické osvědčení č. 227-STO-25-0254, vč. norem a předpisů v něm uvedených, nedílnou součástí je protokol č. 227-P5-25-0254 ze dne 02.06.2025.

Základní technické údaje:

Typ	Průtok* [m ³ /h]	akust. tlak** [dB(A)]
CAH-900 M PD	1400 / 1200	54,2
CAH-1200 M PD	2000 / 1500	55,4
CAH-1500 M PD	2600 / 2000	56,1

* vysoké / nízké otáčky

** akustický tlak měřený ve volném poli ve vzdálenosti 1,5 m

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Výrobek splňuje základní požadavky uvedených technických předpisů, je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Ing. Michal Malík

Vedoucí úseku logistiky a technické podpory

ELEKTRODESIGN[®]
VENTILÁTORY S.R.O.
Boleslavská 1420
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
DIČ: CZ24828122 oddíl (1)