



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



vydává: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., sídlo: Praha 4, Boleslavova 15, IČ: 24828122
jako distributor výrobku

výrobek:	Větrací jednotka s rekuperací tepla
typ:	NASHIRA
výrobce:	S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U., Llevant 4, 08150 Parets del Vallés, Španělsko

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, resp. nařízení vlády č. 118/2016 Sb., implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, resp. nařízení vlády č. 117/2016 Sb., implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Shoda vlastností výrobku se základními požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. byla ověřena za účasti autorizované osoby:

Autorizovaná osoba č. 227, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 16, Praha 10, IČ: 25052063

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Certifikát č. 227/C5/2025/0331, datum vydání: 15.09.2025

Stavební technické osvědčení č. 227-STO-25-0331, datum vydání: 16.06.2025 s platností do 16.06.2030

Technické specifikace použité při ověření shody:

Stavební technické osvědčení č. 227-STO-25-0331, vč. norem a předpisů v něm uvedených, nedílnou součástí je protokol č. 227-P5-25-0331 ze dne 15.09.2025.

Základní technické údaje:

Typ	Průtok* [m ³ /h]	akust. výkon* [dB(A)]
NASHIRA 150	150	46
NASHIRA 150 E	150	46
NASHIRA 200	200	48
NASHIRA 200 E	200	48

* hladina akustického výkonu při referenčním průtoku (70% max. průtoku) a externím statickém tlaku 50 Pa;

** EN 13141-7


Ověření vlastností výrobku bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Výrobek splňuje základní požadavky uvedených technických předpisů, je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Ing. Michal Malík

Vedoucí úseku logistiky a technické podpory

**ELEKTRODESIGN[®]**
VENTILÁTORY S.R.O.
Boleslavská 1420
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
DIČ: CZ01428122 prodej: (1)