

MINIREG:

Regulace teploty se provádí na teplotu

přívodní,
odtahovou,
prostorovou z ovladače

Požadované teploty

17°C – 20°C – 23°C

20°C – 23°C – 26°C

23°C – 26°C – 29°C

Je možný režim provozu pouze VAV. Minireg neumožňuje provoz chlazení.

Požadovaná hodnota pro řízení otáček analogovým vstupem je

RHE (Regin + SP Control):

Minimální průtok je: pro VAV, CAV a COP

Maximální průtok je: pro VAV, CAV a COP

Provozní tlak je: pouze pro COP

Nastavení regulace teploty se provádí uživatelsky podle návodu k obsluze. Ostatní konfigurace jsou podle výrobce a nelze je měnit.

Zákazník tímto písemně stvrzuje, že požaduje nastavení dodaného VZT zařízení dle hodnot uvedených výše v tomto formuláři. Tyto hodnoty musí odpovídat reálným možnostem nastavení zařízení.

V (místo):	Dne (datum):
------------	--------------

Zákazník:

Jméno a příjmení:	Podpis:
-------------------	---------