

PODMÍNKY UVÁDĚNÍ DO PROVOZU PRO VZT JEDNOTKY

V případě objednání uvedení do provozu od servisního oddělení společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. (dále též „EDV“) je třeba zaslat písemnou objednávku a dodržet podmínky uvedené v objednávce a rozepsané zde. Pro hladký průběh instalace uvádíme užitečné informace níže.

Písemná objednávka

Objednávku uvedení do provozu EDV akceptuje pouze v písemné formě, a to vyplněním a zasláním formuláře:

„[Objedávka uvádění do provozu](#)“. Aktuální verze je na www.elektrodesign.cz.

Povinné doklady k objednávce:

- fotodokumentace stavební připravenosti nebo čestné prohlášení o připravenosti stavby akceptující podmínky viz „[Připravenost objednatele k uvedení do provozu](#)“ (ke stažení na www.elektrodesign.cz)

Požadované doklady před výjezdem servisu EDV:

- Technická zpráva VZT zařízení
- Dodací list
- Vyplněné „Závazné prohlášení zákazníka o požadavku na nastavení režimu provozu VZT jednotky“

Zabezpečení přístupu k místu instalace

Pro servisní techniky EDV je třeba zajistit parkování v místě instalace a kompetentní osobu k zařízení přístupu ke zprovozněvanému zařízení.

Výjezd se neuskuteční zejména:

1. Nebude-li potvrzena připravenost stavby
2. Nebude-li dodán kontakt na kompetentní osobu v místě instalace
3. Nebude-li zajištěno zpřístupnění do prostor s instalovaným VZT zařízením

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se neuskuteční. V případě, že kontaktní osoba není schopná zajistit zpřístupnění nutných prostor k instalaci zařízení nebo nemá k dispozici požadované údaje o nastavení VZT zařízení (např.: frekvenčních měničů), se realizace uvádění do provozu neprovede a zákazník je povinen servisní výjezd zaplatit. Servisní zásah je vždy účtován dle platného Sazebníku servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s r.o. na základě vystavené faktury a dle potvrzeného rozpisu provedených prací.

Připravenost zákazníka k uvedení do provozu

Podmínkou přijetí objednávky a následného zprovoznění je stavební a technická připravenost ze strany zákazníka a příprava dle návodu na montáž. (zejména servisní prostor, obvykle 1 metr) Aktuální návody jsou dostupné na webu www.elektrodesign.cz.

Nutné body přípravy před zprovozněním:

1. Je připraven funkční hlavní přívod elektřiny ke zprovozněvanému zařízení?
 2. Je jednotka VZT kompletní a připojena na potrubní síť?
 3. Je VZT potrubní síť kompletní včetně koncových elementů?
 4. Je jednotka napojena na technologická potrubí (topné a chladicí)?
 5. Jsou napojeny odvody kondenzátu z jednotky do svodu ZTI?
 6. Je připraveno kabelové propojení jednotlivých čidel a snímačů? (u jednotek bez předinstalované regulace)
 7. Je připraveno kabelové propojení jednotlivých elektrických spotřebičů v jednotce? (elektromotory, el. ohřívač, u jednotek bez předinstalované regulace)
 8. Je připraveno kabelové propojení ovladače?
 9. Jsou k jednotce připojeny veškeré externí zdroje tepla a chladu (ext. elektrický ohřívač, kondenzační jednotka, inverter, tepelné čerpadlo apod.)?
- V místě montáže nesmí probíhat souběžně jiné pracovní činnosti, které by komplikovaly, ohrožovaly či znemožnily práci na daném zařízení nebo přístup k němu. Přístup musí být bezpečný a montáž osvětlena.
 - Při instalaci jednotky nad 3m výšky musí zákazník zajistit montážní plošinu či jinou konstrukci pro snadný přístup. Pokud zákazník požaduje zajištění konstrukce pro přístup po SERVISU EDV, je nutné tento požadavek uvést do objednávky. Cena za tuto službu bude připočtena k ceně samotného zprovoznění.
 - Periferní zařízení musí být osazena do potrubního systému a elektrické vodiče mezi nimi a jednotkou **musí být propojeny**.
Zejména jde o tato externí zařízení:
 - Teplotní čidla a jiné senzory
 - Servopohony uzavíracích klapek
 - Servopohony směšovacích uzlů (jednotky s vodním ohřívačem či chladičem, pokud jsou součástí systému)
 - Čerpadla směšovacího uzlu ohřívače (pokud jsou součástí systému), provoz čerpadla je řízen řídicím systémem DIGIREG
 - Čerpadla směšovacího uzlu chladiče (pokud jsou součástí systému), provoz čerpadla řídí pouze systém DIGIREG
 - Externí ventilátor (pokud je není součástí VZT systému)
 - u přívodních jednotek
 - u odvodních jednotek
 - Čidla u systému VAV (CO₂, RH, VOC)

- Konce kabelů musí být označeny názvem zařízení, ke kterému se mají napojit.
- Chybějící kabeláž mezi jednotkou a externím /periferním zařízením bude účtována zvlášť (kabeláž a práce).
- Pokud nebudou propojeny periferní zařízení s jednotkou, je potřeba provést následující:
 - Minimální volná délka konců elektrických vodičů od externích zařízení dotažených k rozvaděči DIGIREG musí být 1,5 m. Orientační hodnoty velikosti a typu kabeláže jsou uvedeny v tabulce níže.
 - Konce kabelů musí být označeny názvem zařízení, ke kterému se mají napojit.
Práce spojené s provedením napojení budou účtovány zvlášť.
- Délka kabelu (není součástí dodávky) pro ovládací panel CP-DIGIREG může být cca 100 m (v případě použití kvalitního datového kabelu).
- Musí být zajištěna přítomnost obsluhy jednotky pro zaškolení používání a údržby + pracovníka zákazníka, který je oprávněn k podpisu dokumentů souvisejících s uvedením do provozu.

U systému DIGIREG platí:

- V případě použití kondenzační jednotky (KJ) nebo tepelného čerpadla (TČ) je umístěna instalační krabice s povelovými signály pro připojení KJ/TČ obvykle na plášti jednotky. Připojení KJ/TČ musí provést technik od dodavatele KJ/TČ. Přezkoušení a nastavení funkčních výstupů ve vazbě na jednotku lze provést pouze při vzájemné součinnosti technika EDV a technika dodavatele KJ/TČ na místě instalace.
- V případě požadavku na zapojení signálu (KJ, TČ) od technika EDV bude tato činnost zpoplatněna a provedena pouze a výlučně po předchozí dohodě a podpisu potvrzení souhlasu s takovým zapojením „bez záruky“ ze strany společnosti EDV. Tento podepsaný Souhlas se zapojením „bez záruky“ bude připojen jako součást servisního protokolu vyhotoveného servisním technikem společnosti EDV nebo osobou jí pověřenou.

Doporučené typy kabelů (*) pro „Periferní zařízení“ u systému DIGIREG

Čerpadlo topné vody ESU	CYKY-J (CYSY) 3x1,5	D/M
Čerpadlo studené vody - vodní chlazení	CYKY-J (CYSY) 3x1,5	D
Kompresor chlazení	ON/OFF – JYTY 2x1	D
Čidlo teploty vody	JYTY 2x1	D/M
Čidlo teploty externí	JYTY 2x1	D
Termo kontakt topení (externí ohřívač)	JYTY 2x1	D
Externí elektrický ohřívač MBE/ IBE	CYKY-J podle výkonu	D
Ovládání režimu BOOST	JYTY 2x1	D/M
Ovladač	SYKFY 3x2x0,5	D
Vstup od RH čidla 0-10V	JYTY 4x1	D/M
Vstup od CO2 čidla 0-10V	JYTY 4x1	D/M
Alarm od RH čidla	JYTY 2x1	D/M
Alarm od požárního kontaktu	JYTY 2x1	D
Ovládání servo pohonu chlazení 0-10V	JYTY 4x1	D
Ovládání servo pohonu směšování 0-10V	JYTY 4x1	D
Ovládání směšovacího uzlu vody nebo zemního kolektoru	JYTY 4x1	D/M
Ovládání směšovací klapky nebo tepelného čerpadla	JYTY 4x1	D
Klapky VZT 24 V(230 V)	JYTY 4x1	D/M

* Uvedené hodnoty mají informativní charakter. Za správné dimenzování vodičů odpovídá projektant a prováděcí společnost. Skutečné hodnoty dimenzí mohou být výrazně odchylné. Dimenzování musí být provedeno dle platných norem ČSN.

Doporučené* průřezy a typy kabelů pro „Napájecí kabel řídicího systému“ pro systémy DIGIREG

DIGIREG		
Typ	Přívodní kabel**	Hlavní jistič*
	typ	typ
M1-E2	CYKY-J 3X4	1Px25A
M1-E8	CYKY-J 5X4	2Px32A
M1-E8-2	CYKY-J 5X4	3Px32A
M3-E15	CYKY-J 5X6	3Px40A
M3-E24	CYKY-J 5X10	3Px63A
M3-E36	CYKY-J 5X16	3Px80A
M3-E72	2xCYKY-J 5X16	2x3Px80A
M3-Vx	CYKY-J 5X4	3Px32A

*Nejsou součástí dodávky, návrh hlavního jističe a přívodního kabelu jsou součástí projektu elektro.

** Uvedené hodnoty mají informativní charakter. Za správné dimenzování vodičů odpovídá projektant a prováděcí společnost. Skutečné hodnoty dimenzí mohou být odchylné. Dimenzování musí být provedeno dle platných norem ČSN.

Větší průřez hlavního napájecího kabelu, než je doporučen, je nutno při vyplnění objednávky „Uvedení do provozu“ uvést do poznámky (nutno pro úpravu rozvaděče či přípojovacích svorek).

Závěrečná ustanovení

- Zprovoznit lze zařízení jen za splnění všech výše uvedených podmínek. Pokud nebude stavební nebo elektro připravenost odpovídat stavu popsanému výše, jednotka nebude připojena a náklady za marný výjezd budou naúčtovány zákazníkovi.
- Elektrické zapojení musí být provedeno pouze autorizovanou osobou.
- V případě výjezdu dalších pracovníků při zprovoznění bude cena navýšena dle platného Sazebníku servisních prací.
- Kompetentní osoba zákazníka potvrdí případný seznam víceprací (osazení elektrických vodičů na rámec podmínek pro zprovoznění atp.). Seznam bude uveden v protokolu uvedení do provozu.
- Protokol o uvedení do provozu potvrzuje autorizovaná kompetentní osoba zákazníka, jejíž přítomnost musí zákazník zajistit. Servisní zákroky neobsahují zaregulování potrubních rozvodů a systému a materiál, který bude účtován samostatně. Cestovní náklady budou účtovány rovněž samostatně.
- Za servisní činnost vykonávanou nad rámec pracovní doby (8:00-16:30 hod.) je účtován příplatek 50 %. Servisní činnost v sobotu je účtována s 50% příplatkem, v neděli a ve svátcích je účtována se 100% příplatkem.
- Případné náklady na ubytování a denní diety podle platných a účinných předpisů hradí zákazník.
- Cena za montáž systému MaR a kabeláž, je vždy účtována dle platného ceníku, dle skutečných nákladů (hodiny, doprava, ubytování apod.). V případě vypracování cenové nabídky se cena vždy uvádí jako orientační. Výsledná cena bude upravena dle skutečnosti na základě servisního protokolu.
- Servisní ceny se řídí aktuálním Sazebníkem servisních prací a jsou uvedeny bez DPH.

Objednávku uvádění do provozu naleznete na webu www.elektrodesign.cz